

г. Салават
(место составления акта)

«20» ноября 2013 г.
(дата составления акта)

«16» часе «30» мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ предпринимателя

органом государственного контроля (надзора), юридического лица, индивидуального

№ 153

По адресу/адресам: Р.Б. г. Салават, г. Салават, ул. Хирургическая, 4; ул. Пархоменко, 9/2; ул. Пархоменко, 11/1

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Салават по пожарному надзору Дегтярева Сергея Викторовича №153 от 14.11.2013г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, инициалы, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая, выездной (ая) проверка в отношении объекта защиты: зданий, помещений, правообладатель Товарищество собственников жилья «Уютный дом»

(главное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя, и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

с 14ч. 30мин по 16ч. 30мин «20» ноября 2013г. Продолжительность 2 часа

Общая продолжительность проверки: 2 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности г. Салават

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: председатель правления Бурлин С.Н. 14.11.2013 10 ч 00 мин

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилия, инициалы, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: главный государственный инспектор г. Салават по пожарному надзору Дегтярев Сергей Викторович

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица, проводившего проверку)

При проведении проверки присутствовали председатель правления Бурлин С.Н.

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя ИП, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных правовых актов):


№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Сведения о юр и физ лицах, допустивших нарушения
1	Отсутствуют ограждения на кровле зданий	Ст. 4, 151, 89 ФЗ № 123 «Техрегламент»; СНиП 21.01-97 п. 8.11	Председатель правления Бурлин С.Н.
2	Чердачное помещение более 500 кв.м жилого дома по ул. Хирургическая, 4 не разделено противопожарной перегородкой 1-го типа	Ст. 4, 151, 87 ФЗ № 123 «Техрегламент»; СНиП 31.01.-03 п.7.1.9	Председатель правления Бурлин С.Н.
3	В противопожарных перегородках отсутствуют дверные полотна	Ст. 4, 151, 88 ФЗ № 123 «Техрегламент»; СНиП 31.01.-03 п.7.1.10	Председатель правления Бурлин С.Н.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): предписание ОНД г. Салават № 140/1/73 от 22.11.2012 г. не выполнено в полном объеме.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, имеется (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор г.Салават по пожарному надзору Десяряев Сергей Викторович

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лица), проводившего проверку)