

# ПРОТОКОЛ № 284

## об административном правонарушении

20 ноября 2013 г.

г. Салават

Я, главный государственный инспектор г. Салават по пожарному надзору майор внутренней службы Дегтярёв С.В. руководствуясь статьями 23.34, 28.2, 28.3, 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составил настоящий протокол в том, что должностное лицо (гражданин(ка))

1. Фамилия, имя, отчество Бурлин Сергей Николаевич
  2. Дата и место рождения 14.08.1957 г.р., г. Советская гавань, Хабаровский край
  3. Гражданство РФ
  4. Адрес места регистрации (жительства), тел. г. Салават, ул. Хирургическая, 4-26
  5. Место работы (учебы) ТСЖ «Уютный дом»
  6. Занимаемая должность председатель правления
  7. Заработная плата (иной заработок) 14000 рублей
  8. Семейное положение женат
  9. Документ, удостоверяющий личность паспорт 8006 №112828 УВД г. Салават РБ 01.12.2006
  10. Судимость Нет.
  11. Привлекался ли ранее к административной ответственности Нет.
- 20 ноября 2013 года при проведении внеплановой проверки по соблюдению требований пожарной безопасности зданий, помещений жилищной организации ТСЖ «Уютный дом», расположенного по адресам: РБ, г. Салават, г. Салават, ул. Хирургическая, 4; ул. Пархоменко, 9/2; ул. Пархоменко, 11/1, установлено, что Бурлин С.Н. являясь должностным лицом-председателем правления ТСЖ «Уютный дом» нарушил требования пожарной безопасности - не выполнил в установленный законом срок предписание № 140/1/73 от 22.11.2012 г, а именно:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта и наименование нормативного правового акта РФ и нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены
1	Отсутствуют ограждения на кровле зданий	Ст. 4, 151, 89 ФЗ № 123 «Техрегламент»; СНиП 21.01-97 п. 8.11
2	Чердачное помещение более 500 кв.м жилого дома по ул. Хирургическая, 4 не разделено противопожарной перегородкой 1-го типа	Ст. 4, 151, 87 ФЗ № 123 «Техрегламент»; СНиП 31.01-03 п.7.1.9
3	В противопожарных перегородках отсутствуют дверные полотна	Ст. 4, 151, 88 ФЗ № 123 «Техрегламент»; СНиП 31.01.-03 п.7.1.10

за что предусмотрена административная ответственность по части 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Факт нарушения подтверждают свидетели:

Не имеется

(Фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)

(подпись)

Сведения о потерпевших:

Не усматриваются

(Фамилия, имя, отчество, адрес места жительства)

(подпись)

С протоколом ознакомлен(а) и мне разъяснено, что в соответствии со ст. 25.1 КоАП РФ я в праве ознакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ. извещен(а), что мое административное дело будет рассмотрено в Мировом суде г. Салават по адресу: г. Салават, ул. Ключевая, 16а.

и предупрежден(а), что в случае неявки и без моего ходатайства об отложении рассмотрения дела, административное дело будет рассмотрено в мое отсутствие.

"20" // 2013г.


(подпись)

Объяснения и замечания, участников производства по делу об административном правонарушении, по содержанию протокола:

Судимым Судимым Ф.И.О.  
и членами семьи Судимым Ф.И.О.  
Судимым Ф.И.О. Судимым Ф.И.О.  
Судимым Ф.И.О. Судимым Ф.И.О.

С.И.Б. Драм

Подпись лица, составившего протокол



Копию протокола получил(а):  
"20" // 2013 г.

(Подпись лица, в отношении которого составлен протокол или его законного представителя)